

היתר מספר 47151 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ

פארק קורן, אזור תעשייה, מעלות תרשיחא, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

אוורור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

**מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678 מהדורה מרץ 2006
- EN 13180**

דגמים:

1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכת מיזוג אויר ללא בידוד המורכבת משתי שכבות רדיד אלומיניום ושתי שכבות פוליאסטר, העטופות תיל פלדה ספירלי, ע"י דבק בכבישה חמה, המכונה: AF 012, קטרים: 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 25" סיווג אש: UL181 CLASS 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 512077975

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 41773 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ

פארק קורן, אזור תעשייה, מעלות תרשיחא, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

אוורור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

**מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678 מהדורה מרץ 2006
ו- EN 13180**

דגמים:

1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר.
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד צמר זכוכית ועטוף
בעטיפה חיצונית. המכונה AF016. בקטרים: 4", 6", 8", 10",
12", 14", 16", 18", 20". סיווג אש: UL181 CLASS 1
מוליכות חום: (W/MK: 0.0392 (K

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 512077975

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 47267 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ

פארק קורן, אזור תעשייה, מעלות תרשיחא, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

אוורור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

**מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5678 מהדורה מרץ 2006
-ו- EN 13180**

דגמים:

1. תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר.
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד סינטטי מדגם SW-250
ועטוף בעטיפה חיצונית. המכונה: AF516.
בקטרים: 6", 8", 10", 12", 14", סווג אש: UL181 CLASS 1
מוליכות חום: $K=0.050$ (W/MK)

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 512077975

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של

ג.ל.ו. אינטרנשיונל (1995) בע"מ

פארק קורן, אזור תעשיה, מעלות תרשיחא, ישראל

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן:

ת"י ISO 9001:2015

האישור תקף ל:

ייצור תעלות גמישות למערכות מיזוג אויר ואוורור

אישור ראשוני:

בתוקף מתאריך:

בתוקף עד:

14/06/2004

29/07/2024

29/07/2027

מס' אישור:

96624

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.

מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו, הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.

התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה. לברור תקפות - סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר www.sii.org.il



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



512077975 ס.נ.



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

הולכים על בטוח מכון התקנים

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701